


## Compatibilité des compteurs d'énergie Finder

À la demande de Velbus et du marché belge, Finder a apporté des modifications au compteur d'énergie bidirectionnel 7M.38.8.400.0112 (FIN7M.38.8.400.0112). Ces modifications permettent d'utiliser simultanément le port S01 et le port S02 pour communiquer la consommation et l'injection via des impulsions au système de gestion d'énergie Velbus.

Ces ajustements ont été effectués à partir de mai 2022. Il existe encore d'anciens modules du 7M.38.8.400.0112 dans le monde qui n'ont pas cet ajustement. Ces modules ne permettent pas la lecture de l'injection via le port S02 et ne sont donc pas adaptés au système de gestion d'énergie Velbus si vous avez des panneaux solaires ou d'autres formes de production d'énergie dans votre installation.

Pour vous assurer que vous disposez d'un compteur d'énergie Finder 7M.38.8.400.0112 qui a reçu le réglage nécessaire, vous devez vérifier le numéro de production. Vous pouvez le trouver sur le côté gauche du module ou sur l'autocollant de l'emballage.



Le numéro de production commence toujours par une lettre pour l'année et 2 chiffres pour la semaine de production. Dans l'exemple ci-dessus, il s'agit de N51 (année 2020, semaine 51). Seuls les compteurs d'énergie avec un numéro de production P19 (année 2022, semaine 19) ou supérieur (P21, P29, Q3, ...) contiennent les réglages nécessaires pour une lecture via le port S02.

Par exemple, les anciens modules du 7M.38.8.400.0112 ont un numéro de production N49, N51, O20, ... Si vous trouvez un tel module dans votre set d'énergie Velbus (VMBEMS1W, VMBECS1B ou VMBECS1), ou si vous avez acheté le module via Velleman, veuillez demander, nous vous le signalerons via notre système de tickets [help.velbus.eu](https://help.velbus.eu). Nous organiserons alors un remplacement gratuit du module pour vous.

Si vous avez un ancien module qui ne faisait pas partie d'un ensemble d'énergie Velbus ou n'a pas été acheté via Velleman, nous vous demandons de contacter votre point de vente.

Le module est déjà installé et vous ne pouvez pas vérifier le numéro de production ? Ensuite, lors de l'utilisation du système de gestion d'énergie Velbus, vous pouvez vérifier si les LED en position 3 et 4 du module Velbus VMB7IN s'allument pendant l'injection (production de panneaux solaires > consommation locale). Si ce n'est pas le cas, vous avez probablement un ancien module et il doit être remplacé.